

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

ABL Sursum
Bayerische Elektrozubehör
Ottensosser Strasse 22
D-91207 LAUF A.D. PEGNITZ

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product
Gerätestecker, industrielle Anwendung
Appliance inlet, industrial purpose

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



-Reg.-Nr. 40002147 oder/or



oder/or VDE-Reg.-Nr. 40002147

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60309-1 (VDE 0623 Teil 1):2000-05; EN 60309-1:1999
DIN EN 60309-2 (VDE 0623 Teil 20):2000-05; EN 60309-2:1999
DIN VDE 0606-1 (VDE 0606 Teil 1):2000-10



Aktenzeichen: 12700-1530-0707 / A32813

File ref.:

Ausweis-Nr. 40002147

Blatt 1

Licence No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2002-07-01

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle
Certification



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Licence No. / page
40002147 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Licence holder*
ABL Sursum, Bayerische Elektrozubehör, Ottensooser Strasse 22, D-91207 LAUF A.D. PEGNITZ

Aktenzeichen / *File ref.*
12700-1530-0707 / A32813 / F310 / SI

Datum / *Date*
2002-07-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40002147.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40002147.

Jahresgebühren-Einheiten /
Annual fee units

Gerätestecker, industrielle Anwendung *Appliance inlet, industrial purpose*

7,44

Typ(en) / *Type(s)*:

1154

0,93

Isolationsspannung AC 500 V
Insulation voltage

Nennbetriebsspannung AC 200 - 250 V
Rated operating voltage

Bemessungsstrom 16 A
Rated current

Polzahl 2P + PE
Number of poles

Schutzart IP 44
Degree of protection 1,86

Bauart Normblatt 2-II
Kind of construction Standard sheet 2-II

Weitere Angaben vergleiche Nr. 1
Anlage
Further information see No. 1 appendix

Anbringungsart Einbau
Attachment, type Built-in

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Testing and Certification Institute * Institut VDE d'Essais et de Certification

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach



Telefon +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Licence No. / page
40002147 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Licence holder*
ABL Sursum, Bayerische Elektrozubehör, Ottensooser Strasse 22, D-91207 LAUF A.D. PEGNITZ

Aktenzeichen / *File ref.*
12700-1530-0707 / A32813 / F310 / SI

Datum / *Date*
2002-07-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40002147.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40002147.

Jahresgebühren-Einheiten /
Annual fee units

Anmerkung

Nur für Verwendung mit Kupplungsdosen, die vollständig eingeführt werden können und deren Klappdeckel die Haltenase des Gerätesteckers zuverlässig erfaßt.

Remark


Only for usage with connectors, witch can be inserted completely and its lid reliable snap at the lug of the appliance inlet.

Summe der Jahresgebühren-Einheiten / *Sum of annual fee units*

10,23

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet F310
Section F310



i.A. 



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Licence No. Supplement
40002147

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Licence holder*
ABL Sursum, Bayerische Elektrozubehör, Ottenssooser Strasse 22, D-91207 LAUF A.D. PEGNITZ

Aktenzeichen / *File ref.*
12700-1530-0707 / A32813 / F310 / SI

Datum / *Date*
2002-07-01

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40002147.
This supplement is part of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40002147.


Gerätestecker, industrielle Anwendung *Appliance inlet, industrial purpose*

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

ABL Sursum
Bayerische Elektrozubehör
Ottenssooser Strasse 22

D-91207 LAUF A.D. PEGNITZ

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet F310
Section F310



i.A. 